



Milieu

Stookolietanks



ALGEMEEN

Stookolie wordt ook gasolie, mazout of huisbrandolie genoemd. Als u voor de verwarming van uw woning een stookolietank gebruikt, dan gelden er enkele belangrijke verplichtingen. Zo wil de Vlaamse overheid de kans op grondwater- en bodemverontreiniging zo klein mogelijk maken.

Een stookolietank <6.000 liter (oftewel <5.000 kg) moet gekeurd worden door een erkend milieudeskundige voor gassen of gevaarlijke stoffen.

PERIODICITEIT/GELDIGHEID

Bovengronds: éénmalig
Ondergronds: 5-jaarlijks

WET- EN REGELGEVING

VLAREM II Hfdst. 6.5. (< 5000 kg)
VLAREM II Hfdst. 5.17. (≥ 5000 kg)

BIJKOMEND

Ongeveer 95% van de stookolietanks bij particulieren heeft een volume van minder dan 6.000 liter.

Bovengrondse stookolietanks dienen slechts éénmalig gekeurd te worden aangezien visuele controle steeds mogelijk is.

Ondergrondse stookolietanks dienen 5-jaarlijks gekeurd te worden aangezien visuele controle niet mogelijk is. Dit om te vermijden dat stookolie bij een lek aan de tank de bodem en het grondwater zou vervuilen.

TE VOORZIEN DOOR KLANT

Het is belangrijk dat alle te onderzoeken ruimten vrij en toegankelijk zijn om een vlotte en volledige inspectie mogelijk te maken.

Gelieve volgende (documenten) te voorzien:

- Conformiteitsattest van de tank.
- Ondergrondse tank: voorgaande inspectieverslagen en indienststelling (initiële controle).

SPECIFIEK

Ondergronds: 5-jaarlijkse controle.

Tanks die vóór 01/08/1995 in gebruik genomen werden, moesten vóór 01/08/2002 een eerste periodieke controle ondergaan.

Bovengronds: éénmalige controle.

Tanks die vóór 01/08/1995 in gebruik genomen werden, moesten vóór 01/08/2003 een eerste periodieke controle ondergaan. Sinds 01/03/2009 moet een bovengrondse tank niet meer periodiek gecontroleerd worden.